

仕様書

1. 業務の名称 OP室系統空調機定期交換部品取替および排気系統フィルタ取替作業
2. 業務の概要 当該業務は、地方独立行政法人 堺市立病院機構 堺市立総合医療センター（以下「甲」という）の業務用マルチエアコン（三菱電機株式会社製）の部品交換および排気系統のフィルタ取替を行い、対象系統の適切な空気環境を維持するための業務である。
3. 履行場所 堺市立総合医療センター（大阪府堺市西区家原寺町1丁1番1号）
4. 履行期間 令和7年9月1日から令和8年3月31日まで
5. 取替対象機器
別紙1および別紙2のとおり
6. 取替対象部品
 - ① 別紙1に実装されている部品の取替を行うこと。なお当該業務における交換部品については、省エネモデルタイプの部品を選定すること。
 - ② 別紙2に実装されているフィルタの取替を行うこと。HEPAフィルタは多風量形を調達、取替を行うこと。
7. 報告
業務完了後は、報告書を甲の担当者へ提出すること。
報告書は書面1部とデータ（PDF）で提出すること。
なお交換部品およびフィルタは新旧を並べた写真を添付すること。
8. 特記事項
 - ① 甲は、受注者（以下、「乙」という。）に対し、当該業務に必要な電源等を無償提供する。
 - ② 乙は、当該業務を遂行するにあたり10年以上の現場経験（エアコン、空調設備等の部品交換を伴う業務）がある者を選定すること。また責任者は「職長教育・安全衛生責任者教育修了者」もしくは同等以上の知識を有する者を1名以上配置すること。
 - ③ 乙は、甲の駐車場を利用する場合、申請を行い甲の許可を得ること。
 - ④ 乙は、当該業務で発生したクズ・ゴミ等を持ち帰り、適正に処分すること。
 - ⑤ 乙は、業務に要する資材を負担すること。
 - ⑥ 乙は、当該業務が起因となる不具合、破損等が発生させた場合、休日・夜間問わず修

繕対応ができる体制があること。（修繕必要時、保有在庫から優先的に甲に供給すること。）

- ⑦ 乙は、全ての部品交換が完了した後に、試運転情報を収集し、甲の担当者へ書面で提出すること。また収集結果を基に予防保全を目的とした整備提案を行うこと。
- ⑧ 作業日程および時間については、甲と別途調整すること。

9. その他

この仕様書に定めなき事項については、甲乙協議し決定するものとする。

取替対象機器

○：取替対象を示す

-：対象外を示す

No.	型番	場所（系統）	台数	取替部品類等					備考
				制御基板	アドレス基板	サーミスタ	LEVコイル	フロートスイッチ	
1	RX-P45M1	1 F 救急OP室（APM-109）	6	○	○	○	○	○	
2	RX-P71M1	2 F アイセンター手術室（APM-K25）	2	○	○	○	○	○	
3	RX-P56M1	3 F OP室1（APM-316）	4	○	○	○	○	○	
4	RX-P56M1	3 F OP室2（APM-317）	4	○	○	○	○	○	
5	RX-P56M1	3 F OP室3（APM-318）	4	○	○	○	○	○	
6	RX-P56M1	3 F OP室4（APM-319）	4	○	○	○	○	○	
7	RX-P56M1	3 F OP室5（APM-320）	4	○	○	○	○	○	
8	RX-P56M1	3 F OP室6（APM-321）	4	○	○	○	○	○	
9	RX-P56M1	3 F OP室7（APM-322）	6	○	○	○	○	○	
10	RX-P56M1	3 F OP室8（APM-323）	4	○	○	○	○	○	
11	RX-P56M1	3 F OP室9（APM-324）	4	○	○	○	○	○	
12	RX-P56M1	3 F OP室10（APM-325）	4	○	○	○	○	○	

取替対象機器

○：取替対象を示す

-：対象外を示す

No.	排気ファン系統	型番	フィルタユニット	系統名称	取替品				備考
					プレフィルタ	数量	HEPAフィルタ	数量	
1	FE-B07	CES201-RH2	AF-B02	B1F 解剖・霊安系統	○	4	○	4	
2	FE-105b	SRM3	AF-11	1F 救急救命センター南(感染)系統	○	1	○	1	
3	FE-211b	SRM3	AF-22	2F 外来南(小児科感染)系統	○	1	○	1	
4	FE-PH-E01	SRP30	AF-PH-E01	7F 706, 708, 715感染排気室系統	○	1	○	1	
5	FE-PH-E02	SRM3	AF-PH-E02	9F 958, 956感染排気室系統	○	1	○	1	
6	FE-103b	BFS-300TUA1	AF-12	1F 放射線西(X-TV)系統	○	3	○	3	
7	FE-207b	BFS-150TUC	AF-23	2F 外来北東(2)(中央処置室)系統	○	2	○	2	
8	FE-202	FTF253-RH1	AF-21	2F 細菌検査系統	○	2	○	2	
9	FE-207c	BFS-150TUC	AF-24	2F 診察室B(フリー)系統	○	1	○	1	
10	FE-204d	BFS-120TUC	AF-25	2F 診察1(皮膚)系統	○	1	○	1	
11	FE-204e	BFS-90TUC	AF-26	2F 一般撮影室(1)系統	○	1	○	1	
12	FE-503g	BFS-150TUC	AF-54	5F 分娩, LDR (2・3) 系統	○	1	○	1	
13	FE-301c	BFS-80TUC	AF-31-1	3F 院内ICU1床(1)系統	○	1	○	1	
14	FE-301d	BFS-210TUC	AF-31-2	3F 院内ICU1床(8)系統	○	1	○	1	
15	FE-312a	BFS-210TUC	AF-33	3F 人工透析系統	○	1	○	1	
16	FE-503f	BFS-180TUC	AF-53	5F 分娩, LDR (1) 系統	○	1	○	1	
17	FE-303c	BFS-180TUC	AF-36	3F HCU(5)系統	○	1	○	1	
18	FE-303d	BFS-210TUC	AF-37	3F HCU(9)系統	○	1	○	1	
19	FE-303e	BFS-180TUC	AF-38	3F HCU個室系統	○	1	○	1	
20	FE-307c	BFS-180TUC	AF-34	3F OP室1系統	○	1	○	1	
21	FE-307d	BFS-240TUA	AF-35	3F OP室2系統	○	1	○	1	
22	FE-K11	BFS-90TUC	AF-K11	1F 隔離診察室系統	○	1	○	1	
23	FE-501	SRP30	AF-51	5F 感染病棟(1種)系統	○	2	○	2	
24	FE-502	SRM3	AF-52	5F 感染病棟(2種他)系統	○	2	○	2	
25	FE-PH-W01	SRM3	AF-PH-W01	5F 517, 518感染排気室系統	○	2	○	2	
26	FE-PH-W03	SRM3	AF-PH-W03	6~9F 672, 774, 874, 967, 974感染排気室系統	○	2	○	2	
27	FE-PH-W02	SRM3	AF-PH-W02	5~9F 524, 525, 623, 712, 722, 723, 823, 923感染排気室系統	○	3	○	3	
28	FE-106b	BFS-450TUA	AF-13	1F 放射線東(CT)系統	○	4	○	4	